



評 定 書 (工法等)

申込者	株式会社トーヨーアサノ	代表取締役社長	植松	泰右	様
	日本コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	土田	伸治	様
	日本ヒューム株式会社	代表取締役社長	大川内	稔	様
	三谷セキサン株式会社	代表取締役社長	三谷	進治	様
	児玉コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	児玉	桜	様
	ジャパンパイル株式会社	代表取締役	黒瀬	晃	様
	會澤高圧コンクリート株式会社	代表取締役	會澤	祥弘	様
	株式会社アオモリパイル	代表取締役	地代所	久恭	様
	麻生商事株式会社	代表取締役社長	麻生	将豊	様
	旭化成建材株式会社	代表取締役社長	堺	正光	様
	NC貝原コンクリート株式会社	代表取締役社長	井上	安弘	様
	沖縄テクノクリート株式会社	代表取締役社長	仲本	幸文	様
	カワノ工業株式会社	代表取締役	河野	和明	様
	九州高圧コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	中西	章夫	様
	東海コンクリート工業株式会社	取締役社長	大瀧	敏幸	様
	東北ポール株式会社	代表取締役社長	齋藤	敏	様
	東洋コンクリート株式会社	代表取締役社長	神山	義彦	様
	株式会社ナルックス	代表取締役社長	高岡	哉史	様
	日研高圧平和キドウ株式会社	代表取締役	米盛	司郎	様
	日本海コンクリート工業株式会社	取締役社長	宮島	悦郎	様
	日本高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	小笠原	昌平	様
	株式会社日本ネットワークサポート	代表取締役	井狩	雅文	様
	藤村ヒューム管株式会社	代表取締役社長	藤村	範夫	様
	豊州パイル株式会社	代表取締役	山村	哲司	様
	ホクコンマテリアル株式会社	代表取締役社長	坂井	俊也	様
	北海道コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	白井	俊輔	様
	前田製管株式会社	代表取締役社長	前田	直之	様
	マナック株式会社	代表取締役	高橋	脩	様
	吉野川ヒューム工業株式会社	代表取締役	島谷	速敏	様
	リウコン株式会社	代表取締役社長	大城	正治	様
	富士コン株式会社	代表取締役	酒井	道行	様
	山崎パイル株式会社	代表取締役	渡邊	宣生	様
	株式会社北雄産業	代表取締役社長	佐藤	昌一	様

件 名 トリプルプレートジョイント (T・P JOINT : 接続プレート・嵌合方式無溶接継手) の性能 (杭径 300~1200mm)

平成30年10月12日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成36年1月29日までとします。

平成 31 年 1 月 18 日



一般財団法人 日本建築センター
The Building Center of Japan

理事長 橋本 公博



記

1. 評定申込事項

本件は、「基礎ぐいの機械式継手評定方針（平成 29 年 12 月 15 日）」に係る評定の申込みがなされたものである。

2. 区分

更新

3. 評定をした構造方法等

別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、基礎評定委員会（委員長：安達俊夫）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。